



**Agence Régionale de Santé  
Délégation départementale des Hauts de Seine**

**Préfecture des Hauts-de-Seine**

**Bilan mensuel des analyses  
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**

**dans la commune de : ISSY-LES-MOULINEAUX  
au cours du mois de juin 2024**

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	-	0,1	mg/L
pH	6,5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélométrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl<sub>2</sub>) / L.  
(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

**RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :**

**Dans la commune de : ISSY-LES-MOULINEAUX**

**11 prélèvements ont été réalisés**

Dépassement des limites de qualité :	<b>0</b>	Dépassement des références de qualité :	<b>0</b>
--------------------------------------	----------	---	----------

**Eau conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.**

**Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0**

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

**Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique  
Affichage obligatoire en mairie**

28 allée de l'Aquitaine CS 20263 - 92016 Nanterre Cédex - Tel : 01-40-97-96-22 - Télécopie : 01-40-97-96-23

**RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE****dans la commune de : ISSY-LES-MOULINEAUX au cours du mois de juin 2024***Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande***Escherichia Coli**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
10/06/24	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,00	n/(100mL)
10/06/24	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	n/(100mL)
10/06/24	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	n/(100mL)
10/06/24	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	n/(100mL)
10/06/24	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,00	n/(100mL)
28/06/24	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	n/(100mL)
28/06/24	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	n/(100mL)
28/06/24	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,00	n/(100mL)
28/06/24	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)
28/06/24	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,00	n/(100mL)
28/06/24	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	n/(100mL)

**Nombre d'analyses : 11****Entérocoques**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
10/06/24	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,00	n/(100mL)
10/06/24	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	n/(100mL)
10/06/24	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	n/(100mL)
10/06/24	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	n/(100mL)
10/06/24	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,00	n/(100mL)
28/06/24	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	n/(100mL)
28/06/24	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	n/(100mL)
28/06/24	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,00	n/(100mL)
28/06/24	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)
28/06/24	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,00	n/(100mL)
28/06/24	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	n/(100mL)

**Nombre d'analyses : 11****Bactéries coliformes**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
10/06/24	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,00	n/(100mL)
10/06/24	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	n/(100mL)
10/06/24	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	n/(100mL)
10/06/24	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	n/(100mL)
10/06/24	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,00	n/(100mL)
28/06/24	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	n/(100mL)
28/06/24	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	n/(100mL)
28/06/24	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,00	n/(100mL)
28/06/24	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)
28/06/24	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,00	n/(100mL)
28/06/24	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	n/(100mL)

**Nombre d'analyses : 11**

**Bactéries et spores sulfito-réducteurs**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
10/06/24	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,00	n/(100mL)
10/06/24	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	n/(100mL)
10/06/24	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	n/(100mL)
10/06/24	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	n/(100mL)
10/06/24	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,00	n/(100mL)
28/06/24	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	n/(100mL)
28/06/24	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	n/(100mL)
28/06/24	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,00	n/(100mL)
28/06/24	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/(100mL)
28/06/24	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,00	n/(100mL)
28/06/24	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	n/(100mL)
<b>Nombre d'analyses : 11</b>				

**Germes à 22°C**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
10/06/24	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	2,00	n/mL
10/06/24	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	1,00	n/mL
10/06/24	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	n/mL
10/06/24	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	n/mL
10/06/24	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,00	n/mL
28/06/24	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	n/mL
28/06/24	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	n/mL
28/06/24	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,00	n/mL
28/06/24	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/mL
28/06/24	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,00	n/mL
28/06/24	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	n/mL
<b>Nombre d'analyses : 11</b>				

**Germes à 37°C**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
10/06/24	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	5,00	n/mL
10/06/24	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	2,00	n/mL
10/06/24	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	1,00	n/mL
10/06/24	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	n/mL
10/06/24	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	1,00	n/mL
28/06/24	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	n/mL
28/06/24	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	1,00	n/mL
28/06/24	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,00	n/mL
28/06/24	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	n/mL
28/06/24	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,00	n/mL
28/06/24	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	n/mL
<b>Nombre d'analyses : 11</b>				

**Chlore libre**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
10/06/24	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,34	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
10/06/24	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,28	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
10/06/24	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,05	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
10/06/24	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,27	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
10/06/24	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,23	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
28/06/24	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,23	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
28/06/24	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,10	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
28/06/24	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,10	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
28/06/24	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,15	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
28/06/24	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,17	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
28/06/24	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,23	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
<b>Nombre d'analyses : 11</b>				

**Chlore total**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
10/06/24	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,46	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
10/06/24	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,46	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
10/06/24	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,11	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
10/06/24	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,45	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
10/06/24	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,38	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
28/06/24	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,39	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
28/06/24	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,16	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
28/06/24	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,22	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
28/06/24	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,28	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
28/06/24	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,32	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
28/06/24	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,34	mg(Cl <sub>2</sub> )/L

Nombre d'analyses : 11

**Aluminium**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
10/06/24	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	38,00	µg/L
10/06/24	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	31,00	µg/L
10/06/24	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	30,00	µg/L
10/06/24	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	37,00	µg/L
10/06/24	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	34,00	µg/L
28/06/24	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	35,00	µg/L
28/06/24	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	42,00	µg/L
28/06/24	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	25,00	µg/L
28/06/24	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	42,00	µg/L
28/06/24	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	39,00	µg/L
28/06/24	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	37,00	µg/L

Nombre d'analyses : 11

**Ammonium**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
10/06/24	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,00	mg/L
10/06/24	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	mg/L
10/06/24	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	mg/L
10/06/24	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	mg/L
10/06/24	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,00	mg/L
28/06/24	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	mg/L
28/06/24	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	mg/L
28/06/24	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,00	mg/L
28/06/24	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	mg/L
28/06/24	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,00	mg/L
28/06/24	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	mg/L

Nombre d'analyses : 11

## pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
10/06/24	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	7,56	unité pH
10/06/24	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	7,50	unité pH
10/06/24	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	7,50	unité pH
10/06/24	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	7,47	unité pH
10/06/24	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	7,54	unité pH
10/06/24	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	7,50	unité pH
10/06/24	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	7,53	unité pH
10/06/24	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	7,40	unité pH
10/06/24	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	7,40	unité pH
10/06/24	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	7,46	unité pH
28/06/24	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	7,62	unité pH
28/06/24	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	7,70	unité pH
28/06/24	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	7,67	unité pH
28/06/24	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	7,80	unité pH
28/06/24	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	7,54	unité pH
28/06/24	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	7,70	unité pH
28/06/24	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	7,70	unité pH
28/06/24	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	7,55	unité pH
28/06/24	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	7,70	unité pH
28/06/24	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	7,69	unité pH
28/06/24	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	7,80	unité pH
28/06/24	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	7,56	unité pH

Nombre d'analyses : 22

## Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
10/06/24	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	519,00	µS/cm
10/06/24	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	528,00	µS/cm
10/06/24	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	544,00	µS/cm
10/06/24	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	537,00	µS/cm
10/06/24	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	550,00	µS/cm
28/06/24	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	516,00	µS/cm
28/06/24	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	494,00	µS/cm
28/06/24	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	509,00	µS/cm
28/06/24	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	506,00	µS/cm
28/06/24	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	509,00	µS/cm
28/06/24	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	510,00	µS/cm

Nombre d'analyses : 11

## Température

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
10/06/24	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	18,30	°C
10/06/24	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	19,50	°C
10/06/24	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	18,80	°C
10/06/24	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	18,80	°C
10/06/24	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	19,00	°C
28/06/24	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	20,80	°C
28/06/24	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	20,90	°C
28/06/24	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	21,30	°C
28/06/24	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	21,40	°C
28/06/24	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	20,50	°C
28/06/24	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	21,30	°C

Nombre d'analyses : 11

<b>Turbidité</b>
------------------

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
10/06/24	S5 MATERNELLE LA FONTAINE	13 RUE DE L'ABBE DERRY	0,00	NFU
10/06/24	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	NFU
10/06/24	S3 ECOLE CLAUDE BOUJON	3 RUE DES ACACIAS	0,00	NFU
10/06/24	S2 COLLEGE HENRI MATISSE	27 RUE D'ERNEST RENAN	0,00	NFU
10/06/24	S1 MATERNELLE LA CHABANNE	55 RUE PIERRE POLI	0,00	NFU
28/06/24	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	NFU
28/06/24	S2 ECOLE MATERNELLE LES VARENNES	EVIER PLONGE	0,00	NFU
28/06/24	S4 RESTAURANT PARIS D'ISSY	4 RUE AUGUSTE GERVAIS	0,00	NFU
28/06/24	S5 IBIS STYLES PARIS PORTE DE VERSAILLES	15 AVENUE JEAN JAURES	0,00	NFU
28/06/24	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,12	NFU
28/06/24	S3 CAFE BAR	41, RUE ROUGET DE L'ISLE	0,00	NFU
<b>Nombre d'analyses : 11</b>				